

STAROSTA KŁODZKI  
ul. Okrzei nr 1  
57-300 KŁODZKO

OSR.6341.49.2013.ŚW1

ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o.	
L.dz.	965
Wpł. data	25.04.2013
	<i>p.ch.</i> podpis

P  
26.04.2013 dn

Kłodzko, dnia 18.04.2013r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c i pkt 19 lit. f, art. 37 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 3 i 5, art. 128, art. 131, art. 135, art. 138 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz.U.2012.145.j.t. z późniejszymi zmianami), art. 181 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150.j.t. z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2006.137.984 z późniejszymi zmianami), oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267.j.t.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o., ul. Młynarska 4 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Osiedla Szkolnego oraz na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu kanalizacji deszczowej  $\varnothing$  400mm PP do potoku Bystrzyca Kłodzka w km 1+600 (dz. ew. nr 27 AM-1 obręb 0002 Centrum Bystrzyca Kłodzka - miasto)

### o r z e k a m:

I. Udzielić Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o., ul. Młynarska 4 57-500 Bystrzyca Kłodzka, pozwolenie wodnoprawne na:

1. Szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Osiedla Szkolnego w Bystrzycy Kłodzkiej projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej  $\varnothing$  400mm PP do potoku Bystrzyca Kłodzka w km 1+600 (dz. ew. nr 27 AM-1 obręb 0002 Centrum Bystrzyca Kłodzka - miasto) w ilości:

$$Q_{hmax} = 76,00m^3/h$$

$$Q_{dśr} = 72,00m^3/d$$

$$Q_{rmax} = 8644m^3/r$$

Skład odprowadzanych wód opadowych nie może przekroczyć najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, wyrażonych w:

- zawiesina ogólna  $\leq 100 \text{ mg/dm}^3$
- węglowodory ropopochodne  $\leq 15 \text{ mg/dm}^3$

Ścieki wprowadzane do wód w ramach niniejszego pozwolenia nie mogą ponadto zawierać:

- odpadów oraz zanieczyszczeń pływających, oraz powodować w wodzie:
- zmian w naturalnej biocenozie wód,
- zmian naturalnej mętności, barwy i zapachu,
- formowania się osadów lub piany.

2. Wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej  $\varnothing$  400mm PP, o współrzędnych geograficznych N:50°18'03,0575" i E:16°37'54,4288", odprowadzającego wody deszczowe i roztopowe z terenu Osiedla Szkolnego w Bystrzycy Kłodzkiej do potoku Bystrzyca Kłodzka w km 1+600 (dz. ew. nr 27 AM-1 obręb 0002 Centrum Bystrzyca Kłodzka - miasto).

II. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie szczególnego korzystania z wód określonego w ust. I pkt 1 niniejszej decyzji wydaje się na czas określony tj. do dnia 30 kwietnia 2023 roku, z zastrzeżeniem następujących obowiązków:

1. Wykonania urządzeń wodnych o parametrach określonych przedłożoną dokumentacją oraz zgodnie z uzgodnieniami.
2. Zlokalizowania rzędnej dna wylotu na poziomie przepływu SNQ.
3. Umocnienia lewego brzegu potoku w obrębie wylotu okładziną kamienną gr. 0,25m wspartą na krawężniku betonowym o przekroju 0,40x0,80m na długości min. 2x3,0m oraz dna na w/w długości narzutem z kamienia ciężkiego pasem o szer. 1,0m i warstwą gr. 0,50m.
4. Utrzymywania, konserwacji i właściwej eksploatacji urządzeń do ujmowania, podczyszczania i odprowadzania wód opadowych wraz z wykonanym umocnieniem na odcinku od 3,0m powyżej do 3,0m poniżej wylotu.
5. Przeprowadzania przeglądów eksploatacyjnych urządzeń służących do podczyszczania wód opadowych i roztopowych dwa razy do roku, raz w sezonie wiosennym i raz w sezonie jesiennym, i odnotowywania związanych z tym czynności w zeszycie eksploatacji.
6. Regulowania spraw odszkodowawczych osobom trzecim wynikających na skutek realizacji niniejszej decyzji.
7. Wystąpienia przez inwestora do RZGW Wrocław Wydziału Mienia Skarbu Państwa przed rozpoczęciem prac z wnioskiem na oddanie w użytkowanie czasowe (na czas robót) oraz trwałe gruntów pod wodami zajmowanych pod urządzenia wodne.

III. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego, określonego w ust. 1 pkt 2 niniejszej decyzji, wygasa jeżeli nie zostanie rozpoczęte wykonanie robót w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne.

IV. Zastrzega się, że w przypadku niedotrzymywania warunków określonych w niniejszej decyzji, pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone - bez odszkodowania.

### **Uzasadnienie**

Wnioskiem z dnia 12.03.2013r. (uzupełnionym w dniu 22.03.2013r.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o., ul. Młynarska 4 57-500 Bystrzyca Kłodzka, wystąpił w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Osiedla Szkolnego w Bystrzycy Kłodzkiej oraz na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu kanalizacji deszczowej  $\varnothing$  400mm PP do potoku Bystrzyca Kłodzka w km 1+600 (dz. ew. nr 27 AM-1 obręb 0002 Centrum Bystrzyca Kłodzka - miasto).

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny pn. „Kanalizacja deszczowa Osiedle Szkolne w Bystrzycy Kłodzkiej. Odprowadzenie wód deszczowych do potoku Bystrzyca Kłodzka w km 1+600” opracowany w lutym 2013 roku przez Pana Tadeusza Foremniaka. Dokumentacja ta znajduje się w aktach Inwestora oraz organu wydającego pozwolenie wodnoprawne.

Starosta Kłodzki pismem z dnia 27.03.2013r. znak: OŚR.6341.49.2013.ŚW1, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z dokumentacją techniczną oraz wnoszenia uwag w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W wymaganym terminie nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z Decyzją Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Nr 109/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12.08.2008r., znak: UP 7331/109/ICP-6/2008.

Planowana inwestycja została uzgodniona z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Nadzorem Wodnym w Kłodzku, pismem z dnia 20.02.2013r., znak: NZOł-K 4125/21/13.


Przedłożona dokumentacja pozwala na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie, a zakres obowiązków, których realizacja powinna zapewnić warunki prawidłowej eksploatacji urządzeń i zabezpieczyć interesy stron, określono zgodnie z wnioskiem i obowiązującymi przepisami.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Biorąc pod uwagę powyższe w oparciu o obowiązujące przepisy prawne podane na wstępie niniejszej decyzji, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania<sup>?</sup> do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Kłodzkiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282.j.t. z późniejszymi zmianami) pobrano opłatę skarbową za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 217 zł (słownie: dwieście siedemnaście złotych).



Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Młynarska 4.
2. Gmina Bystrzyca Kłodzka  
57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. H. Sienkiewicza 6.
3. PZW Zarząd Okręgu  
58-300 Wałbrzych ul. Kościelna 6a.
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34.
5. Pan Bogusław Madetko  
57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Chopina 26.
6. Pani Krystyna Witkowska Madetko  
57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Chopina 26.
7. a/a

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny  
57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 1.  
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kopaczyńska, tel. 74 865 75 43