



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział we Wrocławiu  
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław  
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

**Rejon Dystrybucji Gazu Kłodzko**  
ul. Fabryczna 1, 57-300 Kłodzko  
tel. 74 862 16 34, faks 74 865 93 40  
paulina.krzyszczan@wroclaw.psgaz.pl

**OF PROJEKT**  
**Usługi Projektowe**  
**Tadeusz Foremniak**  
ul. Dziwnowska 12/2  
54-315 Wrocław

Wasz znak: 15/OF/14  
Nasz znak: TKT-U-24/2014

Kłodzko, 13-02-2014

Dot.: uzgodnienie trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Senatorskiej - Pl. Szpitalny w miejscowości Bystrzyca Kłodzka.

Szanowny Panie,


Rejon Dystrybucji Gazu Kłodzko informuje, że przez teren objęty w/w inwestycją przebiegają czynne sieci gazowe niskiego ciśnienia DN 150/65/50 stalowe wraz z przyłączami i De 160 PEHD wraz z przyłączami (zaznaczone na zał. mapie kolorem zielonym). **Zachodzi kolizja planowanego zamierzenia z w/w sieciami gazowymi.**

W związku z powyższym należy:

1. Od istniejącej sieci zachować odległości bezpieczne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013).
2. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań z w/w sieciami gazowymi należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W pasie szerokości po 0,5 m od osi gazociągu nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003).
4. W przypadku odkrycia armatury prosimy o kontakt z Rejonem Dystrybucji Gazu Kłodzko w celu przywrócenia prawidłowej funkcjonalności.
5. W wyniku prowadzonych robót nie może nastąpić znaczne wypłylenie ani zagłębienie istniejącego gazociągu. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektować i wykonać przełożenie gazociągów na właściwą głębokość, na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych w Zakładzie w Wałbrzychu.

6. Prace należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie sieci gazowej lub urządzeń gazowych.
7. W przypadku uszkodzenia sieci lub urządzeń gazowych inwestor ponosi koszty:
- usunięcia uszkodzeń,
  - strat gazu spowodowanych uszkodzeniami,
  - przekroczenia mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego,
  - odszkodowania dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu,
  - naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego.
8. Nie wyklucza się istnienia innych sieci gazowych niewskazanych na przedłożonych planach sytuacyjno-wysokościowych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji w Rejonie Dystrybucji Gazu Kłodzko, bądź nie zostały naniesione na plany przez firmę geodezyjną.
9. O terminie rozpoczęcia inwestycji należy bezwzględnie powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji Gazu Kłodzko z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Całość prac związanych z projektowaną inwestycją prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem RDG Kłodzko.
10. Podczas wykonywania robót ziemnych w przypadku uszkodzenia taśmy ostrzegawczej należy ją przywrócić do stanu pierwotnego.
11. Załącznik graficzny stanowi integralną część przedmiotowego uzgodnienia (1 szt. mapy).
12. Niniejsze uzgodnienie ważne jest do 12-02-2015 r., o ile wcześniej nie zostanie rozpoczęta przedmiotowa inwestycja.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Rejonu Dystrybucji Gazu Kłodzko  
  
Tadeusz Chmielewski

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Zał.: Plan zagospodarowania – 1 szt.