

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Bystrzycy Kłodzkiej**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
57- 500 Bystrzyca Kłodzka ul. Młynarska 4  
tel.(0 prefix) 74 8111-740, fax (0-prefix) 74 8114 126,  
e-mail: [zwik@bystrzyca.pl](mailto:zwik@bystrzyca.pl)

STAROSTWO POWIATOWE

w Kłodzku  
ul.Okrzei nr 1  
Bystrzyca Kłodzka 05-100 2509r

L. dz. 2131...../P/2009

**OF PROJEKT**  
**Usługi Projektowe**  
**TADEUSZ FOREMNIAK**  
**ul. Dziwnowska 12/2**  
**54-315 WROCLAW**

Dotyczy: P.B.W pt. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leńskiego i 1-go Sierpnia w Bystrzycy Kłodzkiej”.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej w odpowiedzi na otrzymane pismo informuje, że wyraża zgodę na odbiór ścieków i podłączenie projektowanych kolektorów sanitarnych Ø 200 w ul. Leńskiego i Ø 200 w ul. 1-go Sierpnia do kanalizacji miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej pod następującymi warunkami przyłączenia:

1. Projektowany kolektor sanitarny w ul. Leńskiego wpiąć do kolektora głównego Ø 300 przy skrzyżowaniu ul Leńskiego z ul. Wojska Polskiego (miejsce odniesienia – studzienka kanalizacyjna o rzędnych 373,69/372,54), a projektowany kolektor sanitarny w ul. 1-go Sierpnia do kolektora głównego Ø 300 przy skrzyżowaniu ul. 1-go Sierpnia z ul. Wojska Polskiego (miejsce odniesienia – studzienka kanalizacyjna o rzędnych 371,53/370,12).
2. W miejscach włączenia wykonać studnie rewizyjne betonowe szczelne Ø 1000 z wyprofilowaną kinetą.
3. Zamknięcia na studniach winny posiadać włazy o wytrzymałości odpowiedniej do miejsca ich usytuowania.
4. Prowadzenie robót przy kolektorze głównym wykonywać w obecności przedstawiciela ZWiK Sp. z o.o.
5. Rzędne i spadki na kanalizacji ustalać poprzez pomiar geodezyjny.
6. Wykonać operat geodezyjny wkonanego podłączenia kanalizacyjnego i 1 egz. dostarczyć do ZWiK Sp. z o.o.

Otrzymują:  
1. Adresat  
2. a/a

PREZES ZARZADU  
*(Signature)*  
mgr inż. Marta Koneczna-Morawa

*(Signature)*  
mgr inż. Marek Foremniak