



07.02.2014

Adres do korespondencji:
Telefonia Dialog sp. z o.o.
ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław

OF Projekt
Tadeusz Foremniak
Ul. Dziwnowska 12/2
54-315 Wrocław

Nasz znak: E/WA/14/010/PT

Dotyczy: Budowy kanalizacji deszczowej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego

W odpowiedzi na Państwa pismo L.dz. 24/OF/14 informujemy że, w zakresie planowanych prac stwierdzono skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą teletechniczną Telefonii Dialog Sp. z o.o. Na załączonym planie sytuacyjnym miejsca skrzyżowań zaznaczono kolorem pomarańczowym. W miejscach skrzyżowań z kanalizacją kablową Telefonii Dialog Sp. z o.o. należy zbudować dwudzielne rury osłonowe na kanalizacji kablowej. Rury osłonowe w miejscu skrzyżowań muszą obejmować kanalizację na długości minimum jednego metra w każdą stronę poza obrys projektowanych urządzeń. W miejscach kolizyjnych należy zachować odległość w pionie minimum 0,2 metra.

Uwagi do dokumentacji projektowej:

1. Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu PVC wielootworowa budowana jest na głębokości 0,7 metra i może być nie oznaczona taśmą ostrzegawczą. Na całej długości kanalizacji teletechnicznej w obrębie projektu należy zachować normatywne głębokości kanalizacji.
2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywać ręcznie, ostrożnie, obowiązuje strefa ochronna urządzeń telekomunikacyjnych po 1 metrze z każdej strony.
3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny być oszalowane (zabezpieczone) przed obsunięciem się ziemi.
4. Zbliżenia i skrzyżowania podziemnych urządzeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.
5. W miejscach zbliżeń zachować odstęp (zgodnie z normą) w poziomie od zewnętrznych krawędzi studni kablowych i ciągów kanalizacji teletechnicznej.
6. W przypadku uszkodzenia urządzeń telekomunikacyjnych będących własnością TD Sp. z o.o. kosztami naprawy i poniesionych strat obciążony zostanie wykonawca robót wraz z inwestorem.



7. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegają przed zasypaniem sprawdzeniu przez przedstawiciela TD Sp. z o.o. i podlegają odbiorowi. Nadzór nad pracami jest odpłatny.
8. Odpisy niniejszego pisma Adresat dołączy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robót określonych w nagłówku.

Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przedmiotowych robót należy złożyć pisemne powiadomienie na adres podany dla korespondencji.

Z tytułu wydania niniejszego uzgodnienia prześlemy fakturę VAT na kwotę 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych) netto. Do w/w kwoty doliczono podatek VAT w wysokości 23% wynikający z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

Uzgodnienie jest ważne jeden rok od daty wystawienia.

TEL-GIS
SERVICES S.C.

Lewkowicz Paweł